



試驗報告

報告編號：PO-22-00739X  
報告日期：2022年09月06日  
頁次：第1頁；共1頁

\* 工程名稱：自測  
\* 供料商：貴宏興業股份有限公司  
\* 樣品名稱：水箱用無毒防水材料  
送驗人員：善群實業有限公司(蘇彥丞)  
\* 委託單位：善群實業有限公司  
\* 聯絡資訊：NA  
收件日期：2022年08月22日  
試驗日期：2022年08月22日~2022年08月30日  
※本報告中"\*"為客戶提供之資訊

試驗結果：

有機錫含量

試驗方法：依據客戶要求參考 EN 71-3：2019，以溶劑萃取並以氣相層析質譜儀(GC-MS)分析。

化合物	結果(ppm) (透明材料)
單丁基錫(MBT)	ND
二丁基錫(DBT)	ND
二甲基錫(DMT)	ND
二辛基錫(DOT)	ND
二苯基錫(DPhT)	ND
二丙基錫(DPT)	ND
單甲基錫(MMT)	ND
單辛基錫(MOT)	ND
三丁基錫(TBT)	ND
四丁基錫(TeBT)	ND
三苯基錫(TPhT)	ND

註：重金屬元素分析試驗委託全國公證檢驗股份有限公司執行。

ppm = 百萬分之一 = 毫克/仟克

ND = 未檢測出

偵測極限 = 0.03 ppm

----- END -----

本報告結果塗改無效，未經書面許可，不可部分複製，但全文複製除外。  
本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，且不得作為法律訴訟之憑證。  
本實驗室不提供報告之符合性聲明及量測不確定度，合格之判定以委託單位實際要求為主。  
本實驗室不參與抽樣，本報告結果僅對送驗樣品負責，送驗樣品批量及數量等資訊由委託單位提供。  
實驗室地址：新北市新莊區幸福東路65號 電話：02-2277-3996 傳真：02-2277-3596

報告簽署人