

試驗報告

報告編號: HV-20-04749

數:1

報告日期:109年 09月 02日

委 託 單 位:善群實業有限公司

製 诰 廠 商:善群實業有限公司

樣 00 名 稱: 水性環氧底塗 WP-22

人 員:善群實業有限公司(程玄杏) 送 驗

件 期: 109年 08月 07日 收

試 驗 日 期: 109年 08月 07日~109年 09月 02日

借 註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

> 2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試驗結果
抗彎接著強度(kgf/cm²)	參考 ASTM C348-08	53.1
齢期:14天		(試樣破壞)

註:1.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址。

#2.配比(重量比)=主劑:硬化劑=1:1。

3.試體製作日期:109年08月19日

養護方式:乾養

養護起始時間:109年08月19日 養護結束時間:109年09月02日

---- o O o -----

規範要求值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-